

Zertifikat Nr. MPA-BS 6000/580/21

Bauprodukt

Absperrvorrichtung gegen Brandübertragung in Lüftungsleitungen

Brandschutzklappen vom Typ "WKS 45", "WKS 43", "WK 45", "WK 43", "WH 45", "WH 43", "WKS 25", "WKS 23", "WK 25", "WK 23", "WH 25" und "WH 23"

Hersteller und Herstellwerk

MP3 srl
Via Giorgio La Pira n° 9A/B
35012 Camposampiero PD
Italien

Lindab
Stålhögavägen 115
26982 Båstad
Schweden

Technische Spezifikationen

Die Bauprodukte erfüllen die Anforderungen an die harmonisierte Norm EN 15650:2010 und die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-56.4212-987 vom 22.09.2014.

Prüfung/Klassifizierung

Die Brandschutzklappen wurden nach EN 15650:2010 geprüft. Sie bestehen im Wesentlichen (mindestens Gehäuse und Absperrlement) aus nichtbrennbaren Baustoffen, mindestens Klasse A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1. Baustoffe der übrigen Komponenten erfüllen mindestens E-d2 nach EN 13501-1.

Überwachung

Die Produktion und die werkseigene Produktionskontrolle werden jährlich auf der Grundlage eines unbefristet geltenden Zertifizierungsvertrages überwacht.

Gültigkeit

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 06.10.2021 ausgestellt und gilt längstens bis zum 05.10.2026, solange weder das Bauprodukt noch die Produktionsbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder die Zertifizierungsstelle die Gültigkeit des Zertifikats aussetzt oder es zurückzieht.

Braunschweig, 06.10.2021

Dr.-Ing. W. Hinrichs



Seite 1 von 1